

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребле
За период: с 19.06.23 до 26.06.23 (7 суток)**



**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА**

630039 г. Владивосток, ул. Русская, 29,
тел./факс: 31-97-26, 31-90-01, 31-90-20

Абонент: ООО "Управляющая Компания Советского района"

Адрес: ул.Енисейская, д.10

Договор № _____

Тип теплосчетчика : ВКТ-7-02 ТВ-1 (Отопление)

Заводской номер: 00167250

сет.№000

Дата	Масса/объем теплоносителя				Температура			Давление		Тепловая энергия	Время работы П.У.	
	M1	M2	dM	V3	T1	T2	dT	P1	P2	Qп	ВНР	ВОС
	т	т	т	м3	°C	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	ч	ч
19.06.23	3,60	0,83	2,77	2,35	44,57	39,06	5,51	0,59	0,59	0,12	24	0
20.06.23	2,27	0,06	2,21	0,00	32,31	31,12	1,19	0,59	0,59	0,06	24	0
21.06.23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	19,76	0,45	0,59	0,59	0,00	24	0
22.06.23	0,06	0,00	0,06	0,00	19,02	19,21	-0,19	0,59	0,59	0,00	24	0
23.06.23	0,09	0,00	0,09	0,00	18,94	19,11	-0,17	0,59	0,59	0,00	24	0
24.06.23	0,43	0,00	0,43	0,00	18,97	18,86	0,11	0,59	0,59	0,00	24	0
25.06.23	0,53	0,00	0,53	0,00	18,75	18,86	-0,11	0,59	0,59	0,00	24	0
Итого:	6,98	0,89	6,09	2,35	-	-	-	-	-	0,17	168	0
Средние:	1,00	0,13	0,87	0,34	24,68	23,71	0,97	0,59	0,59	0,02	-	-

Текущие данные на начало и конец периода:

Дата	Qп	M1	M2	dM	V3	ВНР	ВОС
	Гкал	т	т	т	м3	ч	ч
19.06.2023	347,73	14584,40	12612,42	-	1161,61	4692	237
26.06.2023	347,90	14591,38	12613,31	-	1163,96	4860	237
Итого:	0,18	6,98	0,89	-	2,35	168	0

Период нормальной работы: 192 ч

Период отсутствия счета: 0 ч

Время работы после сброса: 4894 ч

Измеренное потребление тепловой энергии: 0.00 Гкал

Представ. абонента _____ Представ. теплоснабж. орг-ции _____